



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHŚ.9051.13.3.2025

Inowrocław, dnia 13 lutego 2025 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 10 lutego 2025 r. w ramach bieżącej oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Łojewo, gm. Inowrocław, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław z punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali
- Sieć, Góra, nowa szkoła

przeprowadzonych przez:

- Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zawartych w sprawozdaniu z badań nr LHK.9051.2.1.20.2025 z dnia 13 lutego 2025 r.
- Laboratorium przy ul. Popowickiej 1, 88-100 Inowrocław, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław, zawartych w sprawozdaniach z badań mikrobiologicznych wody nr 117 i 118 z dnia 13 lutego 2025 r.

STWIERDZA
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu
Łojewo, gm. Inowrocław
administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław
z siedzibą w Kruśliwcu
Kruśliwiec 12
88-100 Inowrocław

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 39/N/25, 117 i 118 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tabela 1 i 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Nakazy decyzji nr 75/25 z dnia 6 lutego 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu zostały wykonane.

Ww. ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Łojewo, gm. Inowrocław o wydajności rzeczywistej ok 489 m³/dobę i około 1671 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław i komunikat nr 6/2025 – za pośrednictwem systemu ePUAP
2. Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław i komunikat nr 6/2025 (gzkkrusliwiec@pro.onet.pl) - elektronicznie
3. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

4. Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica i komunikat nr 6/2025 – za pośrednictwem ePUAP
5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85– 031 Bydgoszcz (sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl) - elektronicznie
6. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, ul. Poznańska 133A, 88-100 Inowrocław (zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl) – elektronicznie