

WSO.6220.6.2024

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670.- cyt. dalej jako „uouioś”), § 3 ust. 1 pkt 73 oraz pkt 89 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.- cyt. dalej jako „rozporządzenie o przedsięwzięciach”) art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691- cyt. dalej jako „kpa”), po rozpatrzeniu wniosku Pana _____ zamieszkałego w miejscowości Tupadły w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St1 dla potrzeb ujęcia wody na dz. nr 162/16 w miejscowości Tupadły, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q_e=35\text{m}^3/\text{h}$ ”** oraz przeprowadzeniu w ramach przedmiotowego postępowania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St1 dla potrzeb ujęcia wody na dz. nr 162/16 w miejscowości Tupadły, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q_e=35\text{m}^3/\text{h}$ ”** w wariantcie alternatywnym zaakceptowanym przez Wnioskodawcę, polegającym na: **„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o maksymalnej zdolności poboru wody w wysokości $Q=10\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=2,85\text{m}$ oraz maksymalnym zasięgu leja depresji $R=69,9\text{m}$ ”** i jednocześnie określam warunki dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia podjąć następujące działania:

1. Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać wyłącznie do nawadniania upraw rolnych, z neogeńskiej warstwy wodonośnej, w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, z maksymalną wydajnością $Q = 10\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=2,85\text{m}$ i maksymalnym promieniu leja depresji $R = 69,9\text{m}$, w sposób racjonalny, tj. sezonowo (od 1 kwietnia do 31 października), maksymalnie 20 godzin

dziennie, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.

2. Wodę z przedmiotowej studni pobierać w ilości maksymalnie 20 000 m³/rok.
3. Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku parowania nie prowadzić poboru wody w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia
4. Drzewa i krzewy, które nie podlegają wycince a pozostają w zasięgu oddziaływania inwestycji, w przypadku zagrożenia ich uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyć przed:
 - a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew i wygrodzenie krzewów oraz podwiązywanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,
 - b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
 - c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopów w obrębie bryły korzeniowej.
5. W przypadku konieczności podniesienia poziomu gruntu o więcej niż 30 cm w zasięgu rzutu korony drzew wykonać warstwę drenażowo-napowietrzającą.
6. Nie organizować zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów w zasięgu rzutu koron drzew.

II. W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 uoos uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Płuczkę wiertniczą i płynne zwierniny gromadzić w szczelnym pojemniku lub dole urobkowym, a odpady płuczek wodnych oraz inne odpady wytworzone w trakcie realizacji ujęcia przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
2. Wody z pompowania pomiarowego lub oczyszczającego odprowadzać do odbiornika bez zalewania gruntów sąsiednich.
3. Nawadnianie upraw prowadzić po wykonaniu pomiaru rzeczywistego deficytu wodnego w glebie i ustaleniu optymalnej dawki nawodnieniowej.
4. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
5. Otwór studzienny wyposażyć w szczelną obudowę studni, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt, a powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu hydrogeologicznego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych.
6. Urządzenia do poboru wód utrzymywać w należyтым stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywać czystość w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu, ponadto kontrolować na bieżąco szczelność armatury doprowadzającej i instalacji.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2024 r. Pan () zamieszkały w miejscowości Tupadły zwrócił się do Wójty Gminy Inowrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St1 dla potrzeb ujęcia wody na dz. nr 162/16 w miejscowości Tupadły, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q_e = 35\text{m}^3/\text{h}$ ”.

Zgodnie z pismem z dnia 27 lutego 2024 r. WPP.6727.94.2024 ustalono, iż dz. ewid. nr 162/16 położona w obrębie Tupadły gmina Inowrocław znajduje się częściowo w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LVIII/502/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części obrębów Krusza Zamkowa, Tupadły, Sikorowo, Miechowice, Jacewo i Batkowo i usytuowana jest w terenie oznaczonym symbolami 37E, 38E o przeznaczeniu na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka i 59R o przeznaczeniu na cel rolny. Dla pozostałej części ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wezwaniem z dnia 26 lutego 2024 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku.

Dnia 8 marca 2024 r. do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie Inwestora.

Wezwaniem z dnia 19 marca 2024 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław wezwał ponownie Inwestora do uzupełnienia wniosku.

Dnia 28 marca 2024 r. do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie Inwestora.

W niniejszym postępowaniu liczba stron przekracza 10, wobec tego zgodnie art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 uouioś strony postępowania zawiadamiane są poprzez publiczne obwieszczenie.

Zawiadomieniem z dnia 4 kwietnia 2024 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa w zw. z art. 73 ust. 1 ustawy uouioś zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St1 dla potrzeb ujęcia wody na dz. nr 162/16 w miejscowości Tupadły, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q_e = 35\text{m}^3/\text{h}$ ”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy uouioś, Wójt Gminy Inowrocław pismem z dnia 4 kwietnia 2024 r. WSO.6220.6.2024 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o opinie, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2024 r. WSO.6220.6.2024 tut. organ wydłużył termin wydania decyzji do 4 kwietnia 2024 r. w związku z oczekiwaniem na wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.

W związku z powyższym obwieszczeniem z dnia 4 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Inowrocław poinformował strony o wszczęciu postępowania dla ww. przedsięwzięcia, przesłaniu dokumentacji do organów opiniujących, a także o wydaniu postanowienia o wydłużeniu terminu wydania decyzji. Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Inowrocław, a także na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 18 kwietnia 2024 r.) DI.ZZŚ.4901.87.2024.DG Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień informacji zawartych we wniosku.

Wezwaniem z dnia 22 kwietnia 2024 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał Inwestorowi ww. pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, wzywając do przekazania wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2024 r. WOO.4220.248.2024.AJ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Dnia 10 maja 2024 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź Inwestora w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu znak: DI.ZZŚ.4901.87.2024.DG z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Pismem z dnia 14 maja 2024 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał powyższe uzupełnienie Inwestora Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.

Opinią z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 7 czerwca 2024 r.) DI.ZZŚ.4901.87.2024.DG Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2024 r. WSO.6220.4.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 23 sierpnia 2024 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 25 czerwca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Dnia 25 czerwca 2024 r. tut. organ przekazał uzupełnienie Inwestora (data wpływu: 10 maja 2024 r.) na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu z dnia 16 kwietnia 2024 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu ich uwzględnienia przed wydaniem opinii.

Dnia 12 lipca 2024 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź mailowa Inwestora w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2024 r. znak: DI.ZZŚ.4901.87.2024.DG o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wezwaniem z dnia 30 lipca 2024 r. WOO.4220.248.2024.AJ.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wezwał ponownie Inwestora do przekazania uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia – dot. braku podpisu Inwestora lub Pełnomocnika na przedłożonym uzupełnieniu.

Dnia 2 sierpnia 2024 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź Inwestora na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2024 r.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2024 r. WOO.4220.248.2024.AJ.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie wydanych opinii, w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia i zgromadzoną w toku postępowania dokumentację, a także po przeanalizowaniu kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, Wójt Gminy Inowrocław postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2024 r. WSO.6220.6.2024 postanowił nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określić zakres raportu oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2024 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław na podstawie art. 69 ust. 4 uouioś zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St1 dla potrzeb ujęcia wody na dz. nr 162/16 w miejscowości Tupadły, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q_e=35\text{m}^3/\text{h}$ ”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

O wymienionych czynnościach administracyjnych tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 23 sierpnia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Pismem z dnia 11 lutego 2025 r. Inwestor zwrócił się do tut. urzędu o odwołanie zawieszonego postępowania przedkładając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław postanowił podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St1 dla potrzeb ujęcia wody na dz. nr 162/16 w miejscowości Tupadły, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q_e = 35\text{m}^3/\text{h}$ ”.

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2025 r. WSO.6220.6.2024 tut. organ wydłużył termin wydania decyzji do 21 kwietnia 2025 r. w związku z oczekiwaniem na uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 20 lutego 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 uouioś zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym obwieszczeniem z dnia 20 lutego 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław poinformował strony postępowania oraz społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w związku ze złożonym dnia 11 lutego 2025 r. raportem o oddziaływaniu

na środowisko oraz o przekazaniu powyższego raportu do organu właściwego do ustalenia warunków środowiskowych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 4 marca 2025 r. WOO.4221.59.2025.AJ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał do usunięcia braków we wniosku.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie tut. organ dnia 6 marca 2025 r. przesłał brakujące dokumenty Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2025 r. WOO.4221.59.2025.AJ.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 9 maja 2025 r.

Wezwaniem z dnia 7 maja 2025 r. WOO.4221.59.2025.AJ.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie.

Pismem z dnia 8 maja 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał Inwestorowi ww. wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 8 maja 2025 r. WSO.6220.4.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 9 lipca 2025 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 8 maja 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Dnia 13 czerwca 2025 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź Inwestora w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.59.2025.AJ.3 z dnia 7 maja 2025 r.

Pismem z dnia 17 czerwca 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał powyższe uzupełnienie Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 9 września 2025 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 8 lipca 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Pismem z dnia 24 lipca 2025 r. WOO.4221.59.2025.AJ.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 22 sierpnia 2025 r.

Wezwaniem z dnia 20 sierpnia 2025 r. WOO.4221.59.2025.AJ.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał ponownie Inwestora do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał Inwestorowi ww. wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 4 września 2025 r. WSO.6220.4.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 7 listopada 2025 r. O wymienionej

czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 4 września 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Dnia 13 października 2025 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź Inwestora w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.59.2025.AJ.5 z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Pismem z dnia 14 października 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał powyższe uzupełnienie Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 9 stycznia 2026 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 3 listopada 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Pismem z dnia 20 listopada 2025 r. WOO.4221.59.2025.AJ.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 19 grudnia 2025 r.

Wezwaniem z dnia 28 listopada 2025 r. WOO.4221.59.2025.AJ.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał ponownie Inwestora do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie.

Pismem z dnia 2 grudnia 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał Inwestorowi ww. wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2025 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 4 marca 2026 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 29 grudnia 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Dnia 28 stycznia 2026 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź Inwestora w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.59.2025.AJ.7 z dnia 28 listopada 2025 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2026 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał powyższe uzupełnienie Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismo z dnia 3 lutego 2026 r. DI.ZUZ.4210.7.18.2026 Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o przekazaniu dokument według właściwości do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 2 marca 2026 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 6 maja 2026 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 2 marca 2026 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Pismem z dnia 9 marca 2026 r. WOO.4221.59.2025.AJ.8 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 6 kwietnia 2026 r.

Pismem z dnia 31 marca 2026 r. WOO.4221.59.2025.AJ.9 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Inowrocław, o skierowanie zapytania do Inwestora, czy wyraża zgodę, na wskazanie jako wariantu przyjętego do realizacji (najkorzystniejszego dla środowiska) wariantu przedstawionego jako alternatywny oraz o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

Wójt Gminy Inowrocław pismem z dnia 7 kwietnia 2026 r. WSO.6220.6.2024 przekazał powyższe pismo Inwestorowi.

Dnia 20 kwietnia 2026 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź Inwestora w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.59.2025.AJ.9 z dnia 31 marca 2026 r. Gdzie Inwestor wyraził zgodę na przyjęcie do realizacji wariantu przedstawionego jako alternatywny.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2026 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 6 lipca 2026 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 28 kwietnia 2026 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Pismem z dnia 5 maja 2026 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław przekazał uzupełnienie Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 9 czerwca 2026 r. WOO.4221.59.2025.AJ.10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 2 lipca 2026 r.

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2026 r. WSO.6220.6.2024 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 4 września 2026 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 1 lipca 2026 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2026 r. WOO.4221.59.2025.AJ.11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił realizację przedsięwzięcia w wariantcie alternatywnym pn.: **„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o maksymalnej zdolności poboru wody w wysokości $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,85 \text{ m}$ oraz maksymalnym zasięgu leja depresji $R=69,9 \text{ m}$ ”** na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego w lutym 2025 r. i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 7 lipca 2026 r. Wójt Gminy Inowrocław poinformował strony postępowania oraz poinformował społeczeństwo o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, a także zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto,

wymieniono uzgodnienia wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania oraz poinformował społeczeństwo poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 7 lipca 2026 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Tupadły.

Strony postępowania nie zgłosiły uwag.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowienie uzgadniające Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, tut. organ przeanalizował i stwierdził, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz pkt 89 lit. d) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.:

- „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”,
- „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a-c”.

Dla części przedmiotowej działki obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zatwierdzonego uchwałą nr LVIII/502/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części obrębów Krusza Zamkowa, Tupadły, Sikorowo, Miechowice, Jacewo i Batkowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2530). Zgodnie z ustaleniami tego planu, działka o nr ewid. 162/16 obręb Tupadły wchodzi w skład jednostki planistycznej oznaczonej symbolami: „37E” i „38E” – o przeznaczeniu na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 59R – o przeznaczeniu na cel rolny. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zagadnieniem podstawowym, warunkującym możliwość dalszego prowadzenia postępowania jest kwestia ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami obowiązującego na danym obszarze aktu prawa miejscowego.

Tut. Organ zwraca uwagę, że w § 6 ust. 12 pkt 4 ww. aktu prawa miejscowego, w zakresie zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę wskazano, cyt.: „zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi”.

Urządzenie do poboru wody zlokalizowane zostanie poza granicami obowiązującego mpzp.

Stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowe kryterium dla dalszej oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie bowiem z art. 59a ust. 1 pkt 2 uouioś, przystąpienie do analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2, organ

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym, weryfikację zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonał Wójt Gminy Inowrocław.

Ujednolicony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony w lutym 2025 r., pod kierownictwem Pana Marcina Szczęsnego, uzupełniany w dniach: 13 czerwca, 13 października 2025 r., 28 stycznia oraz 20 kwietnia 2026 r.

Inwestor, pismem z dnia 20 kwietnia 2026 r. wyraził zgodę na przyjęcie do realizacji wariantu przedstawionego jako alternatywny (najkorzystniejszego dla środowiska).

W ramach inwestycji zaplanowano zatem wykonanie urządzenia wodnego – studni St1 oraz nawadnianie upraw na działce o nr ewid. 162/16 w miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski. Studnia umożliwi pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 95 m p.p.t., o wydajności do $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$. Powierzchnia działki wynosi 5,3016 ha i stanowią ją: grunty orne II i IV klasy bonitacyjnej oraz grunty rolne zabudowane. Studnia zajmie powierzchnię około 1 m^2 .

Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na ciśnieniowym nawadnianiu upraw odbywać się będzie na terenie działki o nr ewid. 162/16 w miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław. Powierzchnia terenów planowanych do nawodnienia ciśnieniowego upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej wynosi około 5,3 ha. Nawadniane będą tylko grunty orne.

Otwór studzienny nr 1 wykonany został do głębokości 95 m p.p.t. na podstawie opracowania:

„Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St1 dla potrzeb ujęcia wody na dz. nr 162/16 w miejscowości Tupadły, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie ujęcia”, zatwierdzonego decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 18 marca 2024 r. znak OSR.6530.16.2024.

Zapotrzebowanie na wodę ustalone zostało na poziomie $10 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji eksploatacyjnej $s = 2,85 \text{ m}$ i maksymalnym promieniu leja depresji $R = 69,9 \text{ m}$.

Zapotrzebowanie maksymalne roczne zostało określone przez Inwestora w wysokości $20\,000 \text{ m}^3$. Czas nawadniania wyniesie maksymalnie 7 miesięcy w roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, każdego roku (około 100 dni), tj. w trakcie okresu wegetacyjnego roślin, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę. Zapotrzebowanie maksymalne dobowe wyniesie $Q_{\text{max,d}} = 200 \text{ m}^3/\text{d}$, maksymalne roczne: $Q_{\text{max,r}} = 20\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$, średnie dobowe w skali roku kalendarzowego (365 dni): $Q_{\text{sr,d}} = 54,8 \text{ m}^3/\text{d}$.

Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilkanaście godzin dziennie (maksymalnie 20 godzin) w zależności od potrzeb Inwestora i warunków atmosferycznych, z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia. Planuje się pobór wód w godzinach wieczornych, nocnych i porannych.

W chwili obecnej nie ma możliwości poboru wody z wód powierzchniowych z uwagi na brak w najbliższym otoczeniu rzek i jezior oraz oczek wodnych, które mogłyby stanowić

alternatywne źródło wody wykorzystywanej do użytkowania w ilości spełniającej wymagania Inwestora na podlewanie upraw, w związku z czym podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W raporcie i jego uzupełnieniach przeprowadzono analizę wariantową:

- Wariant inwestorski dotyczył realizacji urządzenia do poboru wody o maksymalnej zdolności poboru wody w wysokości $Q = 35 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 9,6 \text{ m}$ i maksymalnym zasięgu leja depresji $R = 235,37 \text{ m}$. Rozwiązanie przyjęte w tym wariantcie, skutkowałoby nakładaniem się lejów depresji przedmiotowej inwestycji – St1 z istniejącymi studniami ujęcia komunalnego, a co za tym idzie potencjalnego skumulowanego oddziaływania na wody podziemne oraz wpływem projektowanego zamierzenia na istniejące studnie.
- Jako wariant alternatywny zaproponowano realizację urządzenia do poboru wody o maksymalnej zdolności poboru wody w wysokości $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,85 \text{ m}$ i maksymalnym zasięgu leja depresji $R = 69,9 \text{ m}$, który opisano jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Jednocześnie w przedłożonej dokumentacji wskazano, że taka wydajność ujęcia także zaspokoi potrzeby Wnioskodawcy. Dodatkowo podano, że wariant alternatywny cechuje się mniejszym promieniem leja depresji, ograniczonym zasięgiem oddziaływania na środowisko oraz niższymi wartościami poboru wód w stosunku do wariantu inwestorskiego. W konsekwencji charakteryzuje się on mniejszym potencjalnym wpływem na bilans wodny i ekosystemy zależne od wód podziemnych i ogranicza również dostępne zasoby eksploatacyjne. Ponadto, zaznaczono, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego zamierzenia zlokalizowane jest ujęcie gminne eksploatowane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi cel priorytetowy w gospodarowaniu wodami. Przyjęcie wariantu o poborze $10 \text{ m}^3/\text{h}$ eliminuje ryzyko nakładania się lejów depresji projektowanej studni oraz ujęcia gminnego, co mogłoby prowadzić do niekorzystnych zmian warunków eksploatacji tego ujęcia.

Inwestor, pismem z dnia 20 kwietnia 2026 r. wyraził zgodę na przyjęcie do realizacji wariantu przedstawionego jako alternatywny (najkorzystniejszego dla środowiska).

Konstrukcja przedmiotowego otworu studziennego jest następująca (według zbiorczego zestawienia wyników wiercenia studni St1):

- rura podfiltrowa o średnicy 225 mm i długości około 1,5 m,
- filtr szczelinowy o średnicy 280 mm i długości około 18 m,
- rura nadfiltrowa o średnicy 225 mm i długości około 72,5 m wyprowadzona do powierzchni terenu.

Otwór wiertniczy zostanie wyposażony w szczelną obudowę, zabezpieczającą przed migracją ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

Profil geologiczny otworu studziennego przedstawia się następująco:

- 0,0-0,5 m p.p.t. – gleba,
- 0,5-8,0 m p.p.t. – glina żółta,
- 8,0-11,5 m p.p.t. – glina szara,
- 11,5-12,0 m p.p.t. – glina szara z przewarstwieniami piasku,
- 12,0-33,0 m p.p.t. – glina szara,

- 33,0-41,0 m p.p.t. – piasek szary,
- 41,0-71,0 m p.p.t. – ił pstry,
- 71,0-75,0 m p.p.t. – piasek brązowy,
- 75,0-77,0 m p.p.t. – węgiel brunatny,
- 77,0-91,0 m p.p.t. – piasek brązowy,
- 91,0-94,0 m p.p.t. – ił pstry.

Projektowany otwór studzienny leży w jednostce hydrogeologicznej oznaczonej symbolem: 2cTrI. Główny użytkowy poziom wodonośny występuje tu w utworach neogeńskich.

Budowa geologiczna w obszarze lokalizacji otworu studziennego zapewnia naturalną izolację ujmowanej warstwy wodonośnej przed oddziaływaniem czynników antropogenicznych z powierzchni terenu poprzez kompleks utworów słaboprzepuszczalnych (glin).

Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami.

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowodują ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja nie znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie

z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo i chemiczne ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu chemicznego z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie (słaby stan w zakresie testu C2 – ingresja, ascenzja wód zasolonych) oraz braku pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan w zakresie testu I2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych) wód podziemnych.

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW6000111881999 – „Noteć od Kanału Warta-Gopło do Noteci Zachodniej”, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny – słaby; stan chemiczny – brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć od ujścia Noteci Zachodniej do jez. Gopło (dla węgorza europejskiego), a dla stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników – poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry wód powierzchniowych.

W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.

Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wynosi $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$. Zakłada się, że maksymalny roczny pobór w wysokości $Q = 20\,000 \text{ m}^3/\text{d}$ nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilkanaście godzin dziennie.

Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polegał będzie na eksploatacji warstwy wodonośnej z utworów neogeńskich, odizolowanych od powierzchni terenu poprzez warstwę utworów słabo przepuszczalnych, w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Oddziaływanie na środowisko w trakcie wiercenia otworu miało charakter krótkotrwały

i przejściowy.

Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego, emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzenia służącego do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto urządzenie wodne zostanie zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym nie przewiduje się emisji hałasu.

Faza eksploatacji nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Studnia wyposażona będzie w pompę zasilaną energią elektryczną.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych. Studnia nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne, powierzchniowe i środowisko przyrodnicze.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Teren inwestycji nie jest zadrzewiony ani zakrzaczony, nie będzie więc konieczności wycinki drzew i krzewów, drzewa pozostające w zasięgu inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesuszeniem.

Ponadto, realizacja inwestycji przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, zajęcia siedlisk wrażliwych, rozbiórki obiektów kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z uzupełnieniem raportu (data wpływu: 13 października 2025 r.), najbliższe istniejące studnie znajdują się w odległościach od inwestycji:

- 410 m (4000185 ujęcia wody „Tupały” zbiorowego zaopatrzenia w wodę – wodociągu wiejskiego). Pobiera wodę z neogeńskiego poziomu wodonośnego. Promień leja depresji wynosi $R = 340$ m. W analizowanym przypadku odległość między studniami

- wynosić będzie $L = 410 \text{ m}$ i jest większa niż $69,9 \text{ m} + 340 \text{ m} = 409,9 \text{ m}$,
- 540 m (4000161 ujęcia wody „Tupadły” zbiorowego zaopatrzenia w wodę). Pobiera wodę z neogeńskiego poziomu wodonośnego. Promień leja depresji wynosi $R = 321 \text{ m}$. W analizowanym przypadku odległość między studniami wynosić będzie $L = 540 \text{ m}$ i jest większa niż $69,9 \text{ m} + 321 \text{ m} = 390,9 \text{ m}$,
 - 660 m (4000498 Gospodarstwo Rolne). Pobiera wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Promień leja depresji wynosi $R = 208,19 \text{ m}$. W analizowanym przypadku odległość między studniami wynosić będzie $L = 660 \text{ m}$ i jest większa niż $69,9 \text{ m} + 208,19 \text{ m} = 278,09 \text{ m}$,
 - 1000 m (4000369 Gospodarstwo Rolne). Pobiera wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Promień leja depresji wynosi $R = 290 \text{ m}$. W analizowanym przypadku odległość między studniami wynosić będzie $L = 1000 \text{ m}$ i jest większa niż $69,9 \text{ m} + 290 \text{ m} = 359,9 \text{ m}$.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2026 r. Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu potwierdził, że studnia nr 2 (St1_UG) jest wyłączona z eksploatacji oraz przeznaczona jest do likwidacji.

Dla analizowanej inwestycji, w zakładanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych, współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi na ich oddalenie. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – lej depresji dla omawianego otworu studziennego wynosi $R = 69,9 \text{ m}$, tak więc realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody (omówione wyżej), nie doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami. Ponadto, projektowana studnia znajduje się poza obszarami stref ochronnych ujęć pobierających wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Nie przewiduje się konfliktów społecznych w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizowanego przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Z uwagi na zakres, charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz brak negatywnego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego, określono powyższe warunki środowiskowe na etapie jego realizacji i eksploatacji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. Wójta
Bartosz Waszak
Bartosz Waszak
Zastępca Wójta Gminy Inowrocław

Otrzymują:

1.

2. Strony postępowania obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś i art. 49 kpa.

3. Aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu,
88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 20

Po uzyskaniu klauzuli ostateczności:

1. Starosta Inowrocławski, 88-100 Inowrocław, ul. Mątewska 17

Sporządziła: J. Klucz, tel. 52 35 55 869, joanna.klucz@gminainowroclaw.eu, pokój nr 23, II piętro.

Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzeni i Środowiska

Kamil B...
Kamil B...

Urząd Gminy Inowrocław

ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław

Tel. 52 355 55 810, e-mail: sekretariat@gminainowroclaw.eu, adres do e-Doręczeń: AE:PL-71933-47971-FBDFF-22

Str. 16

Załącznik do decyzji
Wójta Gminy Inowrocław
WSO.6220.6.2024
z dnia 17 sierpnia 2026 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie urządzenia wodnego – studni St1 oraz nawadnianie upraw na działce o nr ewid. 162/16 w miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski. Studnia umożliwi pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 95 m p.p.t., o wydajności do $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$. Powierzchnia działki wynosi 5,3016 ha i stanowią ją: grunty orne II i IV klasy bonitacyjnej oraz grunty rolne zabudowane. Studnia zajmie powierzchnię około 1 m^2 .

Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na ciśnieniowym nawadnianiu upraw odbywać się będzie na terenie działki o nr ewid. 162/16 w miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław. Powierzchnia terenów planowanych do nawodnienia ciśnieniowego upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej wynosi około 5,3 ha. Nawadniane będą tylko grunty orne.

W chwili obecnej nie ma możliwości poboru wody z wód powierzchniowych z uwagi na brak w najbliższym otoczeniu rzek i jezior oraz oczek wodnych, które mogłyby stanowić alternatywne źródło wody wykorzystywanej do użytkowania w ilości spełniającej wymagania Inwestora na podlewanie upraw, w związku z czym podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zapotrzebowanie na wodę ustalone zostało na poziomie $10 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji eksploatacyjnej $s = 2,85 \text{ m}$ i maksymalnym promieniu leja depresji $R = 69,9 \text{ m}$.

Zapotrzebowanie maksymalne roczne zostało określone przez Inwestora w wysokości $20\,000 \text{ m}^3$. Czas nawadniania wyniesie maksymalnie 7 miesięcy w roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, każdego roku (około 100 dni), tj. w trakcie okresu wegetacyjnego roślin, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę. Zapotrzebowanie maksymalne dobowe wyniesie $Q_{\text{max.d}} = 200 \text{ m}^3/\text{d}$, maksymalne roczne: $Q_{\text{max.r}} = 20\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$, średnie dobowe w skali roku kalendarzowego (365 dni): $Q_{\text{sr.d}} = 54,8 \text{ m}^3/\text{d}$.

Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilkanaście godzin dziennie (maksymalnie 20 godzin) w zależności od potrzeb Inwestora i warunków atmosferycznych, z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia. Planuje się pobór wód w godzinach wieczornych, nocnych i porannych.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii,

katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

z up. Wójta


Bartosz Waszak

Zastępca Wójta Gminy Inowrocław